



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА ЦАРЕВО

---

**РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ**

На основание и в срока по чл. 180, ал. 2 от ЗОП в отговор на постъпило запитване по ел. поща, с вх. № 53-01-365 от 18.03.2019 год. във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец” Община Царево”,  
предоставяме следните разяснения:

Въпрос №1: Гумираната настилка около детските съоръжения с какъв състав ще е (EPDM, SBR, и т.н.), каква е дебелината на слоя и цвета ѝ?

Отговор: Гумираната настилка около детските съоръжения да бъде от каучукови плочи 50 x 50 см; деб. 30мм.; цвят – черно и червено шахматно подреждане; монтаж върху предварително подготвена бетонова настилка.

Въпрос №2: Какъв е размера на беседката (елемент № 4)? Необходим е също така детайл?

Отговор: Беседката да бъде от дървена конструкция, с габаритен размер 400см. Прилагаме чертеж на проектанта.

Въпрос № 3: Елемент №1 от чертеж 2/6 отговаря ли на Озеленени паркови елементи от КС? Ако да – количеството в КС е 3 бр., а на чертеж 1/6 са показани 5 бр. от въпросните елементи.

Отговор: Коректният брой „озеленени паркови елементи“ е 5 бр., както са изобразени на чертеж 1/6.

Въпрос № 4: Необходим е детайл на Слънчев часовник (детайл на елементите му).

Отговор: „Циферблат“ на Слънчев часовник - постаменти с размер 60/140см., изградени върху бетонова основа и облицовани с черен гранит обработен релефно с пясъкоструйка.

„Стрелка“ - елемент изграден от стоманобетон с приблизителни размери 400/600см. и височина 300см.

Прилагаме чертеж от проектанта.

С уважение:  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО  
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от 33ЛД.